

## Rutin för användning av fläktar och portabel luftkylare vid värmebölja

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Faktaägare:** Anette Svensson Vårdhygien, Charlotta Karlsson, Vårdhygien

### Allmänt

Användning av fläkt och luftkylare i vådrum utgör en infektionrisk vid vårdnära arbete och ska därmed undvikas.

Kontakta fastigheter för säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt innan annan åtgärd vidtas.

Kontakta alltid vårdhygien och fastigheter innan anskaffning av luftkylare.

**Vid värmebölja kan tillfälliga åtgärder som fläkt och portabel luftkylare övervägas för att sänka temperaturen i patientrummet**

### Fläkt och portabel luftkylare rekommenderas inte:

- I gemensamma utrymmen som till exempel dagrum, personalrum och väntrum
- I känsliga miljöer som kräver särskild renhet som till exempel:
  - Operationsavdelning
  - Neonatalavdelning
  - Intensivvårdsavdelning
  - Sterilcentral/sterilförråd
  - Vid risk för smittspridning av stora fjällande eksem, Calici, Clostridium difficile samt luftburen smitta (mässling, vattkoppor, tb)

## Råd vid användning

- Fläkt placeras i sängnivå eller högre på så sätt att personal kan stänga av den utan att få luftflödet mot ansiktet.
- Luftflödet ska riktas upp mot taket och inte mot dörr.
- Luftflödet får inte riktas mot öppna sår, brännskador, eller direkt mot patientens ansikte.
- Vid vård av patient med luftvägsinfektion ska munskydd och visir användas.
- Fläkten/luftkylaren ska stängas av vid:
  - bäddning
  - katetersättning
  - omläggning av CVK/PICC-line
  - PVK-sättning
  - såromläggning och steril uppdukning och liknande moment

## Rengöring och desinfektion

Fläkt:

- Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.

Luftkylare:

- Kondensvattenbehållare töms dagligen, torkas torr och desinfekteras sedan med ytdesinfektion. Signera på checklista.
- Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.
- I övrigt, följ tillverkarens anvisningar.