

Rutin för fuktlarm från Dialysenheten

För att minimera risken för fuktskador vid eventuella vattenläckage från dialysmaskiner finns det fuktlarm utplacerade på salarna när personalen inte är i tjänst. Fuktlarmen placeras ut på patientsalarna, teknikerrum och i apparatrummet när dialysen stänger för dagen. Larmet är kopplat in till avdelning 3.

Åtgärder vid larm

Larm till avdelning 3. Lampa märkt *dia* i larmtablån utanför expeditionen lyser. Personal på avdelning 3 söker vaktmästare via växeln. Vaktmästaren kontrollerar vad som orsakat larmet. Om orsaken till larmet inte kan åtgärdas av vaktmästaren rings landstingsfastigheter in.

Larmtider

Tider då larmet är inkopplat vid tre skift:

Mån-Fre 21.00-07.30

Lör-Mån 15.00-07.30

Tider då larmet är inkopplat vid fyra skift:

Mån-Fre 21.00-07.30

Lör 15.00-13.30

Sön 21.00-07.30

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.